



## Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

SAISON 2018/2019

### PROCES-VERBAL N° 5

---

Réunion du mardi 31 juillet 2018

---

Président : M. DENIS

Présents : MM. LANOIX – LAWSON – ORTUNO

Excusés : MM. GODEFROY – JEREMIASCH – MARTIN – VESQUES

---

#### CLASSEMENT ECLAIRAGE FEDERAL

**VILLE DE MOISSY CRAMAYEL (77)**

**STADE PAUL RABAN – NNI 77 296 01 01**

Mesures relevées par M. MARTIN le 04 juin 2018.

Total des points : 14681 lux

Eclairage moyen : 587 lux

Facteur d'uniformité : 0,95

Rapport E min/E max : 1.05

**Avis favorable pour une confirmation en niveau E3.**

#### DEMANDE D'AVIS PREALABLE – TERRAINS EN GAZON SYNTHETIQUE

**VILLE DE CHOISY LE ROI (94)**

**PARC INTERDEPARTEMENTAL DES SPORTS****NNI : 94 028 02 02****94 028 02 03****94 028 02 04****94 028 02 06****94 022 02 01****94 022 02 02****94 022 02 03**

Ces installations ne sont pas classées à ce jour.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande d'avis préalable.

Elle émet dès lors **un avis favorable** pour la mise en place d'un gazon synthétique s'inscrivant dans une installation de niveau 5, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014.

Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisées in-situ à la mise en service et après chaque échéance de cinq années d'utilisation.

**AVIS PREALABLE - ECLAIRAGE****VILLE DE CHOISY LE ROI (94)****PARC INTERDEPARTEMENTAL DES SPORTS****NNI : 94 028 02 02****94 028 02 03****94 028 02 04****94 028 02 06****94 022 02 01****94 022 02 02****94 022 02 03**

Ces installations ne sont pas classées à ce jour.

La C.R.T.I.S. prend connaissance de la demande d'avis préalable

Elle précise qu'elle donne **un avis préalable favorable** à cette demande relative à l'éclairage de l'ensemble de ces terrains.

**DEMANDE D'AVIS PREALABLE****VILLE D'ARGENTEUIL (95)****STADE ALAIN MIMOUN – NNI 95 018 04 01**

Cette installation était classée en niveau 5 sy jusqu'au 07/11/2011.

La Commission prend connaissance de la demande d'avis préalable pour la **rénovation d'un terrain synthétique (changement de la moquette)**.

Elle émet un **AVIS FAVORABLE** pour la mise en place d'un gazon synthétique de niveau 6 SYE, l'éclairage étant existant (**sous réserve du respect du Règlement des Terrains**) applicable depuis le 31 mai 2014, avec la prise en compte des observations suivantes :

. faire le tracé A8 conformément à l'annexe 1.2 du Règlement des Terrains.

La C.R.T.I.S. rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance **de cinq années d'utilisation**.

**PROCHAINE REUNION LE MARDI 28 AOUT 2018**

