



Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives
SAISON 2018/2019

PROCES-VERBAL N° 17

Réunion du mardi 13 novembre 2018

Président : M. DENIS

Présents : MM.VESQUES – JEREMIASCH – LAWSON – ORTUNO – GODEFROY – LANOIX

Excusé : M. MARTIN

Votre messagerie @lpiff.fr évolue.

Durant les mois de novembre et décembre 2018, la Ligue de Paris Ile de France de Football va mettre en place votre nouvelle messagerie @lpiff.fr sur la plateforme de Google « G Suite ». Votre adresse de messagerie ne changera pas et restera sous la forme [compte]@lpiff.fr, mais votre mail sera consultable depuis Gmail (en version web et sur l'application mobile). Un guide complet ainsi qu'une vidéo ont été créés pour vous accompagner pendant cette migration qui sera finalisée le mardi 18 décembre 2018. Pour toute demande d'information vous pouvez vous adresser à ebazeix@fff.fr

VILLE DE SAINT GRATIEN (95)
STADE MICHEL HIDALGO – NNI 95 555 01 01

La C.R.T.I.S. accuse réception d'un courrier de le SIVOM signalant son intention de faire des travaux sur l'éclairage du terrain susnommé. Le SIVOM demande que le contrôle pour confirmation de

classement soit reporté tant que ces travaux ne seront pas terminés. La C.R.T.I.S. transmet ce document à la C.F.T.I.S..

VILLE DE VILLEMOMBLE (93)
STADE RIPERT – NNI 93 077 02 01

La C.R.T.I.S. accuse réception d'un courrier de la Ville signalant son intention de changer la moquette du terrain susnommé avec rénovation de la planimétrie et changement de certains drains. Ces travaux étant prévus d'être effectués pour l'été 2019, la C.R.T.I.S. autorise le club à utiliser le terrain en compétitions officielles jusqu'au 1er septembre 2019 à son niveau actuel 5 sy.

La C.R.T.I.S. informe que le dispositif du Fonds d'Aide au Football Amateur permet le financement de ce type de travaux, sous réserve des crédits disponibles. Elle invite la Mairie à télécharger le cahier des charges sur le site de la Ligue.

Pour les demandes F.A.F.A., une demande d'avis préalable doit obligatoirement être transmise à la C.R.T.I.S..

VILLE DES LILAS (93)
PARC DES SPORTS 1 – NNI 93 045 01 01

La C.R.T.I.S. accuse réception du descriptif, plan projet des travaux et transmet ces documents à la C.F.T.I.S. pour un classement en niveau « travaux ».

VILLE DE SAVIGNY/S/ORGE (91)
STADE JEAN MOULIN – NNI 91 589 01 02

Suite à la demande de la Ville de SAVIGNY/S/ORGE, la C.R.T.I.S. envoie une chemise cartonnée de couleur jaune pour une demande d'un éclairage fédéral. La Commission demande de renvoyer la chemise avec les documents listés sur la page de garde remplis et signés.

Information communiquée à M. COQUIN du Service des Sports de la Ville.

VILLE DE COURBEVOIE (92)
GYMNASSE CHABAN DELMAS – NNI 92 026 99 01

La C.R.T.I.S. demande de lui faire parvenir l'arrêté d'ouverture au public et le procès-verbal de la Commission de sécurité. Un rendez-vous sera pris dès réception et la Commission procédera à l'homologation des installations susnommées.

Information communiquée à M. PEQUIGNET, Responsable des Sports à la Mairie de COURBEVOIE.

VILLE DE NEUILLY/S/SEINE (92)
GYMNASSE THEOPHILE GAUTIER – NNI 92 051 99 01

La C.R.T.I.S. demande de lui faire parvenir l'arrêté d'ouverture au public et le procès-verbal de la Commission de sécurité. Un rendez-vous sera pris dès réception et la Commission procédera à l'homologation des installations susnommées.

Information communiquée à M. BLOND du Service des Sports de la Mairie de NEUILLY/S/SEINE.

VILLE DE CLICHY/S/SEINE (92)
GYMNASSE GEORGES RACINE – NNI 92 024 99 01

La C.R.T.I.S. demande de lui faire parvenir l'arrêté d'ouverture au public et le procès-verbal de la Commission de sécurité. Un rendez-vous sera pris dès réception et la Commission procédera à l'homologation des installations susnommées.

Information communiquée à M. TERSAIA du Service des Sports de la Mairie de CLICHY/S/SEINE.

VILLE DE LIEUSAIN (77)
GYMNASSE RICHARD DACOURY – 77 251 99 01

Installations visitées par MM. GODEFROY et LAWSON de la C.R.T.I.S. le lundi 29 octobre 2018 dans le cadre d'un classement initial, afin d'effectuer le contrôle de l'éclairage et des installations du gymnase susnommé. Etaient présents lors de cette visite M. BENOIT de la Mairie de LIEUSAIN et M. NAIT

SLIMANI, gardien du Gymnase. Il a été remis à M. BENOIT les chemises de demande de classement du terrain et de l'éclairage avec tous les documents demandés.

VILLE DE FRANCONVILLE (95)**STADE ROLAND 1 – NNI 95 252 01 01**

M. ORTUNO de la C.R.T.I.S. effectuera le contrôle de l'éclairage le jeudi 29 novembre 2018 à 17 h 30. Ce dernier demande de matérialiser les 25 points. Les imprimés seront remis sur place.

Information communiquée à M. MEDART, Responsable du site, au club et à la C.D.T.I.S. du District du VAL D'OISE.

CLASSEMENT ECLAIRAGES FEDERAUX

VILLE D'AUBERVILLIERS (93)**STADE ANDRE KARMAN – NNI 93 001 01 01**

Mesures relevées par M. ORTUNO le 12 novembre 2018.

Total des points : 8290 lux

Eclairage moyen : 331 lux

Facteur d'uniformité : 0,79

Rapport E min/E max : 0,64

Avis favorable pour une confirmation en niveau E3.

VILLE DE SAINT OUEN (93)**STADE BAUER – NNI 93 070 01 01**

Mesures relevées par M. JEREMIASCH le 06 novembre 2018.

Total des points : 11960 lux

Eclairage moyen : 478 lux

Facteur d'uniformité : 0,77

Rapport E min/E max : 0,62

Avis favorable pour une confirmation en niveau E3.

VILLE D'AVON (77)**STADE BENJAMIN GONZO – NNI 77 014 01 01**

Mesures relevées par M. MARTIN le 24 octobre 2018.

Total des points : 7184 lux

Eclairage moyen : 287 lux

Facteur d'uniformité : 0,90

Rapport E min/E max : 1,09

Avis favorable pour une confirmation en niveau E4.

VILLE DE MEUDON (92)**STADE MARCEL BEC N° 1 – NNI 92 048 03 01**

Mesures relevées par M. MARTIN le 27 octobre 2018.

Total des points : 6236 lux

Eclairage moyen : 249 lux

Facteur d'uniformité : 0,83

Rapport E min/E max : 1,12

Avis favorable pour une confirmation en niveau E4.

CLASSEMENT ECLAIRAGE REGIONAL

VILLE DE SAINT OUEN L'AUMONE (95)**PARC DES SPORTS ET LOISIRS N° 2 – NNI 95 572 01 02**

Mesures relevées par MM. PLASSART et DENIS le 18 avril 2018.

Total des points : 4671 lux

Eclairage moyen : 187 lux

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport E min/E max : 0,50

Avis favorable pour un classement initial en niveau E5.

CLASSEMENT ECLAIRAGE FUTSAL

VILLE DE PARIS (75)

SALLE DE LA HALLE CARPENTIER – NNI 75 113 99 01

Mesures relevées par M. MARTIN le 03 octobre 2018.

Total des points : 16392 lux

Eclairage moyen : 1093 lux

Facteur d'uniformité : 0,90

Rapport E min/E max : 0,74

Hauteur des feux sous plafond : 10 m

Avis favorable pour un classement initial en niveau EFutsal 1.

CLASSEMENT TERRAIN

VILLE D'ORLY (94)

STADE JEAN MERMOZ – NNI 94 054 01 01

Installations visitées par M. LAWSON le 13 juin 2018.

La C.R.T.I.S. donne un avis favorable **pour un changement de niveau en 4.**

CLASSEMENT D'UNE INSTALLATION SPORTIVE FUTSAL
--

VILLE DE PARIS (75)

SALLE DE LA HALLE CARPENTIER – NNI 75 113 99 01

Installations visitées par M. MARTIN le 03 octobre 2018.

La C.R.T.I.S. donne un avis favorable **pour un classement initial de niveau 1.**