



# PROCÈS-VERBAL N°30

## COMMISSION RÉGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES

---

Réunion du : vendredi 11 avril 2025

---

**Présent(s) :** Jean Marc DENIS

Patrick ALEXANDRE

Jan Claude ORTUNO

Mickael MAETZ

Mahé DJELLAL

Arezki HAMZA

---

**Excusé(s) :**

---

**Assistent :**

## **1. Classement des installations**

- 1.1 Classement initial**
- 1.2 Confirmation de classement**
- 1.3 Changement de niveau de classement**
- 1.4 Avis préalable**
- 1.5 Affaires diverses**

## **2. Classement des éclairages**

- 2.1 Classement initial**
- 2.2 Confirmation de classement**
- 2.3 Changement de niveau de classement**

### **EVRY COURCOURONNES - Stade Du Bord Du Lac N° 2 - NNI 911820102**

L'éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu'au 25/07/2018.  
Contrôle de l'éclairage effectué par M. ALEXANDRE, membre de la C.R.T.I.S., le 31/03/2025.  
La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de changement de niveau en E6 suite à la mise en place d'un éclairage LED signée par le propriétaire le 20/02/2025.  
Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 150 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.44
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.6

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 31/03/2029.

### **VIRY CHATILLON - Stade Henri Longuet N° 1 - NNI 916870101**

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu'au 02/04/2026.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. ALEXANDRE, membre de la C.R.T.I.S., le 01/04/2025.  
La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de changement de niveau en E4 signée par le propriétaire le 07/02/2025.  
Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 453 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.63
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.80

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu'au 11/04/2027.

- 2.4 Avis préalable**
- 2.5 Affaires diverses**

### 1. Classement des installations

#### 1.1 Classement initial

##### **CHATILLON - GYMNASÉ RÉPUBLIQUE - NNI 920209901**

Reprise de dossier

La CRTIS ne pourra donner un avis favorable que lorsque la zone de dégagement derrière le but sera au moins de 1 m, comme le prévoit le règlement des installations futsal de 2015.

La circulaire 2024-05 Futsal-installation existante- zone de dégagement dit :

Pour les niveaux Futsal 3 et Futsal 4 les zones de dégagement de moins de 1 m doivent être protégées, mais ne doivent pas être réduites à moins de 0,75 m entre la ligne de but et la protection.

#### 1.2 Confirmation de classement

#### 1.3 Changement de niveau de classement

##### **CLAMART - STADE HUNEBELLE - NNI 920230101**

Cette installation était classée en niveau T4 jusqu'au 05/07/2021.

La Commission prend connaissance d'un courrier de la Mairie informant de travaux sur l'installation et demandant son classement en travaux.

La Commission précise que, conformément à l'article 2.5.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, "la demande de classement d'une installation en niveau travaux est adressée par son propriétaire et comporte toutes les pièces d'une demande d'Avis Préalable Installation (API), notamment un écrit du propriétaire précisant le descriptif et l'échéancier des travaux projetés".

Au regard du courrier transmis, la Commission ne peut prononcer le classement en niveau travaux de cette installation.

La Commission transmet une demande API dématérialisée à la ville et l'invite à la compléter.

#### 1.4 Avis préalable

#### 1.5 Affaires diverses

### 2. Classement des éclairages

#### 2.1 Classement initial

#### 2.2 Confirmation de classement

##### **MEUDON - STADE MARCEL BEC N° 1 - NNI 920480301**

L'éclairage de cette installation était classé en niveau E6 jusqu'au 15/11/2024.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. ALEXANDRE, membre de la C.R.T.I.S., le 24/03/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de confirmation de classement en E6 signée par le propriétaire le 12/03/2025.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : IM

- Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 206 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.42
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.62

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 24/03/2027.

### **2.3 Changement de niveau de classement**

### **2.4 Avis préalable**

### **2.5 Affaires diverses**

## **1. Classement des installations**

- 1.1 Classement initial**
- 1.2 Confirmation de classement**
- 1.3 Changement de niveau de classement**
- 1.4 Avis préalable**
- 1.5 Affaires diverses**

## **2. Classement des éclairages**

### **2.1 Classement initial**

#### **LA COURNEUVE - Parc Des Sports Interdépart N°04 - NNI 930270204**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. ORTUNO, membre de la C.R.T.I.S., le 05/04/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 02/12/2024.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 273 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.41
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.66

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 11/04/2029.

#### **LA COURNEUVE - Parc Des Sports Interdépart N°11 - NNI 930270211**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. ORTUNO, membre de la C.R.T.I.S., le 05/04/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 02/12/2024.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 215 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.55
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.75

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 11/04/2029.

#### **LA COURNEUVE - Parc Des Sports Interdépart N°05 - NNI 930270205**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. ORTUNO, membre de la C.R.T.I.S., le 05/04/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 02/12/2024.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 209 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.5
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.74

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu'au 11/04/2029.

## **2.2 Confirmation de classement**

## **2.3 Changement de niveau de classement**

## **2.4 Avis préalable**

## **2.5 Affaires diverses**

## **1. Classement des installations**

- 1.1 Classement initial**
- 1.2 Confirmation de classement**
- 1.3 Changement de niveau de classement**
- 1.4 Avis préalable**
- 1.5 Affaires diverses**

## **2. Classement des éclairages**

- 2.1 Classement initial**
- 2.2 Confirmation de classement**

### **VITRY SUR SEINE - STADE HONORÉ DE BALZAC - NNI 940810501**

L'éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu'au 17/01/2025.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. HAMZA, membre de la C.R.T.I.S., le 02/04/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 21/03/2025.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : IM
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 98 Lux (E6 min 150)
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.2 (E6 min 0.4)
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.4 (E6 min 0.6)

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu'au 11/04/2027.

- 2.3 Changement de niveau de classement**
- 2.4 Avis préalable**
- 2.5 Affaires diverses**

## **1. Classement des installations**

- 1.1 Classement initial**
- 1.2 Confirmation de classement**
- 1.3 Changement de niveau de classement**
- 1.4 Avis préalable**
- 1.5 Affaires diverses**

## **2. Classement des éclairages**

### **2.1 Classement initial**

#### **ROISSY EN FRANCE - STADE MUNICIPAL - NNI 955270101**

L'éclairage de cette installation n'a jamais été classé.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. GOMES, membre de la C.D.T.I.S. du District du Val d'Oise, le 08/04/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 25/02/2025.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 294 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.5
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.68
- Etude d'éclairage Real Sport du 01/11/2023

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu'au 11/04/2029.

- 2.2 Confirmation de classement**
- 2.3 Changement de niveau de classement**
- 2.4 Avis préalable**
- 2.5 Affaires diverses**

### 1. Classement des installations

- 1.1 Classement initial
- 1.2 Confirmation de classement
- 1.3 Changement de niveau de classement
- 1.4 Avis préalable
- 1.5 Affaires diverses

### 2. Classement des éclairages

- 2.1 Classement initial
- 2.2 Confirmation de classement
- 2.3 Changement de niveau de classement

#### **PLAISIR - STADE DES PEUPLIERS 1 - NNI 784900301**

L'éclairage de cette installation était classée en niveau E7 jusqu'au 03/01/2025.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S. du District des Yvelines, le 27/03/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 06/02/2025.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 103 Lux (E6 min 150)
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.5
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.77

La C.R.T.I.S propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu'au 11/04/2029.

#### **MAGNY LES HAMEAUX - STADE JACQUES ANQUETIL 1 - NNI 783560201**

L'éclairage de cette installation était classée en niveau E7 jusqu'au 10/05/2024.

Contrôle de l'éclairage effectué par M. LEDUC, membre de la C.D.T.I.S. du District des Yvelines, le 27/03/2025.

La C.R.T.I.S prend connaissance de la demande de classement en niveau E6 signée par le propriétaire le 06/02/2025.

Au regard des éléments transmis :

- Type de sources : LED
- Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 220 Lux
- U1h (EhMin/EhMax) : 0.13 (min 0.4 pour E6)
- U2h Uniformité (EhMin/EhMoy) : 0.25 (min 0.6 pour E6)

La C.R.T.I.S ne peut proposer un classement de l'éclairage de cette installation.

- 2.4 Avis préalable
- 2.5 Affaires diverses

