



Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives

SAISON 2018/2019

PROCES-VERBAL N° 4

Réunion du mardi 24 juillet 2018

Président : M. DENIS

Présents : MM. JEREMIASCH – LAWSON – ORTUNO

Excusés : MM. MARTIN – LANOIX – GODEFROY – VESQUES

VILLE D'EPINAY/S/ORGE (91)

STADE DU BREUIL – NNI 91 216 01 02

M. LAWSON de la C.R.T.I.S. effectuera le contrôle et le classement de l'éclairage du Stade susnommé le vendredi 10 août 2018 à 22 h 00. Ce dernier demande de matérialiser les 25 points et les points bis.

Information communiquée à Mme Pascal QUAILLET du Service des Sports de la Ville, au club et à la C.D.T.I.S. du District de l'ESSONNE.

VILLE DE VILLEMOMBLE (93)

SALLE POLYVALANTE DES SPORTS PAUL DELOUVRIER – NNI 93 077 99 02

M. ORTUNO de la C.R.T.I.S. a effectué le contrôle de l'éclairage et des installations le mercredi 18 juillet 2018 à 16 h 00. Il a remis à M. BLIN, Directeur des Sports, deux chemises de demande de classement, une pour l'éclairage, une pour le terrain. Ces chemises devront être retournées à la C.R.T.I.S. avec tous les documents listés.

Information communiquée à M. BLIN, au club et à la C.D.T.I.S. du District de la SEINE SAINT-DENIS.

CLASSEMENT ECLAIRAGES FEDERAUX

VILLE DE CRETEIL (94)

STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE N° 1 – NNI 94 028 01 01

Mesures relevées par M. JEREMIASCH le 04 juillet 2018.

Total des points : 25820 lux

Eclairage moyen : 1033 lux

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport E min/E max : 0,52

Avis favorable pour une confirmation en niveau E2.

VILLE DE MONTFERMEIL (93)

STADE HENRI VIDAL – NNI 93 047 01 01

Mesures relevées par M. JEREMIASCH le 18 juillet 2018.

Total des points : 6000 lux

Eclairage moyen : 240 lux

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport E min/E max : 0,58

Avis favorable pour une confirmation en niveau E4.

VILLE DE SAINT MAUR DES FOSSES (94)

STADE ADOLPHE CHERON – NNI 94 068 01 01

Mesures relevées par M. JEREMIASCH le 16 juillet 2018.

Total des points : 10960 lux

Eclairage moyen : 438 lux

Facteur d'uniformité : 0,80

Rapport E min/E max : 0,53

Avis favorable pour un classement initial en niveau E3.

CLASSEMENT TERRAIN

VILLE DE MONTREUIL (93)

STADE JEAN DELBERT – NNI 93 048 03 01

Installations visitées par M. ORTUNO le 04 octobre 2017.

La C.R.T.I.S. donne un avis favorable **pour un changement de niveau en 4.**